

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00183/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026801

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФНБ ИНЖИНИРИНГ".
Место нахождения: 109052, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПОДЪЕМНАЯ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 11, ПОМ 5.
ОГРН 1137746135724, телефон +74952152656, e-mail: info@fnbe.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФНБ ИНЖИНИРИНГ".
Адрес производства продукции: 117449, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАРЬЕР, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 4.
ОГРН 1137746135724, телефон +74952152656, e-mail: info@fnbe.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Компонент прибора управления пожарного: шкафы управления пожарными насосами марки FNB CONTROL, модели 3S, выпускаемый по ТУ 4371-001-11364805-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 26.30.50.123

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8537 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», п.п. 7.2.8, 7.2.12, 7.2.13, 7.4.1 а), б), в), г), д), 7.4.2 а), б), в), 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.8, 7.6.1.9, 7.6.1.10, 7.6.1.12, 7.6.1.13, 7.6.1.14, 7.6.1.15 а), б), в), г), д), 7.6.1.16, 7.6.1.18, 7.6.2.1, 7.6.2.2 а), 7.6.2.4, 7.6.3.1, 7.6.3.2 а), в), 7.6.3.4, 7.6.4.1, 7.6.4.2, 7.6.4.4, 7.2.10, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-334/07-2019 выдан 26.07.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90; протокол 4929-5608-19 выдан 26.07.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «ИЛ БТ» Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС» RA.RU.21ML31. Акт анализа состояния производства № 301-СС/05-2019 от 23.05.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

31.07.2019

по

30.07.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

Федорова Наталия Александровна
инициалы, фамилия